



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal – Lei de criação nº 67 de 29-07-1957
CNPJ: 27.834.977/0001-60

OF/SAAE-LIN Nº 628/2019

Linhares-ES, 15 de outubro de 2019.

Ao Senhor Vereador
RICARDO BONOMO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal
Av. José Tech, 1021, Centro
29900-220 – Linhares-ES

Assunto: Resposta ao Ofício nº 1028/2019 – Protocolo CML nº 4437/2019 – Processo SAAE-LIN nº 1322/2019.

Senhor Presidente,

Em atenção à solicitação contida no ofício em epígrafe, informamos que foi realizada uma vistoria na Estação Elevatória de Esgoto Bruto, localizada na Rua Domingos Duda, Vila Capixaba, e não foi identificada nenhuma situação que pudesse contribuir para a poluição nas proximidades do rio Pequeno. Ressaltamos que o efluente encontrado no local pode ser oriundo de ligações clandestinas de esgotamento sanitário doméstico na rede de drenagem pluvial.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente.

FELIPE COSTA AZEREDO

Diretor Geral

Mat. 924